

Chełmno, dnia 08-01-2021r.

RBG.DR.271.14.2020.WS

Dnia 05-01-2021r. do tut. urzędu wpłynęło pismo z pytaniami dotyczącymi przetargu „Budowa rozbudowa przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełmno”  
W związku z powyższym przekazuję Państwu odpowiedzi na skierowane do nas Zapytania.

### Część I

1. Prosimy o podanie dokładnej konstrukcji odcinka próbnego.  
**Odp. (konstrukcja odcinka próbnego – tak jak od km 0+000 do km 0+785 – przekrój 4a oraz grubości dolnej warstwy podbudowy 12 cm i bez poszerzeń)**
2. Prosimy o zamieszczenie szczegółów dot. remontu przepustu ( rysunki; opis)  
**Odp. (przepust w km 0+180 – remont zgodnie z katalogiem typowych przepustów drogowych oraz wykonaniu:  
- ława żwirowa grubości 20 cm  
- rury karbowane poliuretanowe średnicy 40 cm  
- ścianki czołowe prefabrykowane)**
3. Prosimy o zamieszczenie uzgodnień (dokumentacja – pkt 13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Zarządu Powiatu Chełmińskiego, Wójt Gminy Chełmno, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie)  
**Odp. (uzgodnienia w załączeniu)**
4. Czyją własnością jest grunt z wykopu? Jeżeli Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.  
**Odp. (grunt z wykopu jest własnością Wykonawcy)**

### Część II

1. Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na wycinkę drzew.  
**Odp. (decyzja ZRID – nie wymagana jest decyzja na wycinkę)**
2. Czyją własnością jest drewno z wycinki? Jeżeli Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.  
**Odp. (drewno jest własnością Wykonawcy)**
3. Czyją własnością jest grunt z wykopu? Jeżeli Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.  
**Odp. (grunt z wykopu jest własnością Wykonawcy)**

### Część III

1. Czyją własnością jest grunt z wykopu? Jeżeli Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

**Odp. (grunt z wykopu jest własnością Wykonawcy)**

#### **Część IV**

1. Prosimy o zamieszczenie pozwolenia na wycinkę drzew.

**Odp. (wycinka drzew: gatunek i średnice nie wymagają pozwolenia na wycinkę)**

2. Czyją własnością jest drewno z wycinki? Jeżeli Zamawiającego to prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

**Odp. (drewno jest własnością Wykonawcy)**

3. Czyją własnością jest grunt z wykopu? Jeżeli Zamawiającego prosimy o wskazanie miejsca wywozu.

**Odp. (grunt z wykopu jest własnością Wykonawcy)**

#### **Dotyczy wszystkich części**

Na podstawie ustawy poz. 1086 z dnia 23 czerwca 2020r. art. 15va ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych znosi się obowiązek żądania wadium w postępowaniu, wyrażony w art. 45 ust. 1 PZP.

W związku z powyższym czy Zamawiający odstąpi od wymagania wadium na zadaniu jak wyżej?

**Odp. (W/w art. 45 ust. 1 PZP dotyczy wadium dla inwestycji o wartości powyżej progów unijnych. Przedmiotowa inwestycja Gminy nie znajduje się w tym przedziale cenowym i w związku z tym Zamawiający będzie wymagał wpłaty wadium zgodnie z SIWZ.)**

WYÓJ T  
*Zwypij*  
mgr inż. Krzysztof Zwypij

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a,