

Chełmno, dnia 25.08.2009 r.

RBG.VII/JK.7041-IV-1/09

dot. przetargu nieograniczonego na **Przebudowa drogi gminnej Górne Wymiary – Nowawieś od km 0+000 do km 0+400 i od km 0+480 do km 1+300**

W związku z zapytaniem odnośnie w/w przetargu, Urząd Gminy Chełmno informuje :

1. Mieszankę żwirowo – wapienną spełniającą wymagania normy PN-S-06102:1997 można zastosować na górną warstwę podbudowy.