

ROO/V/MP/341/01/09

Odpowiedz na zapytanie

w sprawie przetargu nieograniczonego na **„Remont świetlic wiejskich w Bieńkówe i Ostrowu Świeckim”**

W związku z zapytaniem odnośnie w/w przetargu informuję:

1. W kosztorysie ofertowym „Remont i wyposażenie świetlicy w Bieńkówe” w pozycji 103 (montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem, obmiar 13 szt.) i 104 (montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem, obmiar 4 szt.) wprowadzono w dniu 04.09.09. autopoprawką następujące zmiany:

1.1 Pozycja 103 - w zestawieniu materiałów „wyłączniki przeciwpożarowe P304 40 A” zastępuje się „łącznikami instalacyjnymi jednobiegunowymi”.

1.2 Pozycja 104 - w zestawieniu materiałów „wyłączniki przeciwpożarowe P304 40 A” zastępuje się „łącznikami instalacyjnymi świecznikowymi”.