

Chełmno, dnia 19.10.2009 r.

RBG.VIII/KZ.7034 – 4/09

dot.: przetargu nieograniczonego na **Budowę 100 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chełmno.**

W związku z zapytaniem odnośnie w/w przetargu Urząd Gminy Chełmno informuje, że osadniki gnilne zastosowane przy realizacji w/w inwestycji winny spełniać normę PN-EN-12566-1 oraz przejść badania w autoryzowanym laboratorium potwierdzające zgodność z w/w normą.