

RZUT DACHU
1:100

profil nośny aluminiowy zamocowany
do krokwi dachowych

moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne
o mocy 260Wp każdy (20szt.)
połączone szeregowo w "string"

podłączyć do falownika o mocy 5kWp



45°

45°

3°

przyległy/sąsiedni
budynek

BIURO PROJEKTOWE Rafał Żurek Kościuszki 13/32; 86-100 Świecie				Rys.2 skala 1:100
obiekt:	REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ NA DZIAŁCE NR 842 W MIEJSCOWOŚCI STAROGRÓD INWESTOR: GMINA CHEŁMNO, UL.DWORCOWA 1, 86-200 CHEŁMNO			
temat rys.	INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - RZUT DACHU			
wykonali	branża	data	Imię i nazwisko, uprawnienia	podpis
projektant:	OZE	marzec 2016	Jarosław Lewandowski upr. UAN-KZ-7210/249/88	
asystent projektanta:	OZE	marzec 2016	mgr Inż. Rafał Żurek	