



**GMINA CHEŁMNO**  
ul. Dworcowa 1  
86-200 CHEŁMNO  
NIP: 875-10-64-832; Regon: 871118490  
woj. kujawsko-pomorskie

Chełmno, 04.05.2017.

**RWA.UE.271.4.2017.MP**

Dotyczy przetargu pn. **Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii ciepłej na budynkach w Gminie Chełmno.**

Przekazuję Państwu odpowiedź na skierowane do nas zapytanie:

**Treść zapytania:**

Parametry izolacji przewodów obiegu glikolowego instalacji solarnej zawarte w w/w projekcie:

- Załącznik nr 1 do SIWZ dokumentacja techniczna,
- Załącznik nr 1a do SIWZ,
- Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3,
- pkt. 1.3 Opis ogólny rozwiązania instalacji cwu – „Zakres montażu instalacji solarnej”,  
powinny spełniać wymagane warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r zmieniającym rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.


Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 sierpnia 2013 Poz. 926.

Prosimy o korektę parametrów izolacji ciepłej do obowiązujących przepisów.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający informuje, że dokонуje zmiany grubości izolacji przewodów solarnych opisanych w Załączniku nr 1 do SIWZ dokumentacja techniczna, w Załącznik nr 1a do SIWZ, w Grupa 1, Grupa 2, Grupa 3, pkt. 1.3 Opis ogólny rozwiązania instalacji cwu – „Zakres montaż instalacji solarnej” **z 13mm na 20mm.**

*Z wyrazami szacunku*

**W O J T**  
  
mgr inż. Krzysztof Wypij