



**GMINA CHEŁMNO**  
ul. Dworcowa 1  
86-200 CHEŁMNO  
NIP: 875-10-64-832; Regon: 871118490  
woj. kujawsko-pomorskie

Chełmno, 15.05.2017.

**RWA.UE.271.4.2017.MP**

Dotyczy przetargu pn. **Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej i energii ciepłej na budynkach w Gminie Chełmno.**

Przekazuję Państwu odpowiedź na skierowane do nas zapytanie:

**Treść zapytania:**

W związku z opublikowaniem ogłoszenia z dnia 21.04.2017r., zwracam się z pytaniem:


W dokumentacji przetargowej określono: „*Moc użyteczna kolektora przy natężeniu promieniowania 1000 W/m<sup>2</sup> oraz różnicy temperatury ( $T_m - T_a$ ) wg PN-EN 12975-2*”.

Prosimy o potwierdzenie, że jako równoważne uznane zostaną kolektory słoneczne, których moc użyteczna przebadana została według normy PN-EN ISO 9806.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający potwierdza, że jako równoważne uznane zostaną kolektory słoneczne, których moc użyteczna przebadana została według normy PN-EN ISO 9806.

*Z wyrazami szacunku*

**W O J T**  
  
mgr inż. Krzysztof Wójcik