

Chełmno, dnia 02.08.2018 r.

RBG.DR.271.9.2018.JK

W związku z pytaniem do przetargu „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełmno”

złożonym w dniu 02.08.2018 r. przez jednego z uczestników postępowania, Zamawiający – Gmina Chełmno wyjaśnia :

PYTANIA

1. Czy zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie na warstwę dolną podbudowy kruszywa betonowego - recykling o uziarnieniu 0/63 mm

ODPOWIEDZI

1. Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie na warstwę dolną podbudowy kruszywa betonowego - recykling o uziarnieniu 0/31,5 mm do 0/63 mm bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń.

W O J - T

mgr inż. Krzysztof Wypij