

Chełmno, dnia 1.02.2019 r.

RBG.OŚ.271.1.2019.KZ

Dotyczy: zapytania ofertowego odnośnie „Budowy studni zastępczych Nr 1b i Nr 2b na terenie ujęcia wody podziemnej w Podwiesku”.

W zakresie planowanych robót wiertniczych związanych z realizacją w/w studni zastępczych nie przewiduje się montażu docelowych pomp głębinowych w otworach. Po zakończeniu pompowania pomiarowego wyloty z rur nadfiltrowych kolumny filtra należy zabezpieczyć ślepym huczkiem.

WÓJT

mgr inż. Krzysztof Wypij