



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

GMINA CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
NIP: 875-10-64-832; Regon: 871118490
woj. kujawsko-pomorskie

Chełmno, 08.03.2019 r.

SG.271.7.2019.MP

Dotyczy przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra - Podwiesiek, etap II i III”.

Przekazuję Państwu odpowiedź na skierowane do nas zapytanie:

Treść zapytania:

1. Prosimy o dołączenie wszystkich uzgodnień do etapu II i III.
2. Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeżeli tak to prosimy o podanie dokładnej lokalizacji, ilości oraz konstrukcji odcinka próbnego.
3. Wymagania dla mieszanek mineralno – asfaltowych podane są wg starej wycofanej normy. Ponadto dokumentacja dla etapu III dopuszcza nowsze dokumenty w odniesienia – WT – 2. Czy Zamawiający dopuści stosowanie mieszanek zgodnych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi WT-2 dla etapu II.
4. Wymagania dla kruszywa do mieszanki na w-wę wiążącą są niezgodne z aktualnie obowiązującymi dokumentami WT-1. Czy Zamawiający dopuści stosowanie aktualnie obowiązujących wymagań dla kruszyw – etap II ?
5. Dot. etap II przedmiar robót. W przedmiarze brakuje odsadzek prosimy o ich uwzględnienie oraz potwierdzenie ilości w przedmiarze.

6. Ze względu na kosztorysowy charakter rozliczenia robót zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy wykonawca może sam modyfikować pozycje kosztorysowe?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 Załącznik nr 1 do SIWZ został uzupełniony o uzgodnienia dla etapu II i III.

Ad. 2 Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego. Ilość oraz konstrukcja odcinka próbnego zgodne z SIWZ oraz odpowiedzią na pytanie nr 1 do przetargu. Odcinki próbne mogą być wykonane w ramach przedmiotowego zadania.

Ad. 3 Zamawiający dopuszcza stosowanie mieszanek zgodnych z aktualnie obowiązującymi wytycznymi WT-2.

Ad. 4 Zamawiający dopuszcza stosowanie aktualnie obowiązujących wymagań dla kruszyw – etap II.

Ad. 5. Odsadzki zostały uwzględnione w ogólnym rozliczeniu.

Ad. 6 Nie dopuszcza się takiej możliwości.

Z wyrazami szacunku

W O J T

mgr inż. Krzysztof Wypij