

Chełmno, 04.06.2019 r.

**RBG.DR.271.9.2019.JK**

Dotyczy przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry od km 0+000,00 do km 1+033,00”

Przekazuję Państwu odpowiedź na skierowane do nas zapytanie:


**Treść zapytania:**

1. Prosimy o podanie dokładnej konstrukcji odcinka próbnego.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Konstrukcja odcinka próbnego jak dla drogi w odcinku A-A tj. warstwa odsączająca, podbudowa i nawierzchnia.

*Z wyrazami szacunku*

  
mgr inż. Krzysztof Wypij