

Chełmno, 22.01.2020 r.

RSO.PA.271.2.2020.SP

Dotyczy przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060122C Nowe Dobra - Klamry wieś w km od 0 + 0,000 km do km 0 + 0,873 oraz od km 0 + 0,000 do km 0 + 0,120”.

Przekazuję Państwu odpowiedź na skierowane do nas zapytanie:

Treść zapytania:

W dokumentacji i na przekroju konstrukcyjnym grubość pobocza z kruszywa łamanego to 16 cm natomiast z przedmiaru robót poz. 5.1 i 5.2 wynika 9 cm. Prosimy o wyjaśnienie jaka jest prawidłowa grubość poboczy z kruszywa łamanego oraz poprawienie kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź Zamawiającego:

Prawidłowa grubość poboczy z kruszywa łamanego to 16 cm. Zamawiający załącza do SIWZ poprawiony w tym zakresie kosztorys ofertowy.

Z wyrazami szacunku

WÓJT
Kisycy
mgr inż. Krzysztof Kisycy