

Chełmno, 26.02.2020 r.

RBG.DR.271.1.2020.JK

Dotyczy przetargu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 060133C Łęg do drogi powiatowej nr 1620C od km 0 + 000 do km 0 + 278 km”.

Przekazuję Państwu odpowiedź na skierowane do nas zapytanie:

Treść zapytania:

1. Prosimy o informację czy do zabezpieczenia linii telekomunikacyjnej można zastosować typową rurę dwudzielną HDPE o średnicy 110 mm lub 160 mm.
2. Prosimy o załączenie SST dotyczące ułożenia rur ochronnych dwudzielnych (przedmiar dział 2 pozycja 2).

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1 Można zastosować rurę dwudzielną HDPE śr. 110 mm.

Ad. 2 Do montażu wystarczy instrukcja otrzymywana przy zakupie rury.

Z wyrazami szacunku

W O J T
mgr inż. Krzysztof Wypij