




**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chełmnie**



Adres: 86-200 Chełmno, ul. Lunawska 2 A; tel. 056 676 17 00, 056 676 15 13; fax wew. 40; e-mail: psse.chemno@pis.gov.pl

Chełmno, dnia 23 marca 2020 r.

N.HK.4301.2.4.2020

**Gmina Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno**

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Podwiesku gm. Chełmno
za rok 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Podwiesk, Szkoła Podstawowa
Łęg, mieszkanie prywatne
Podwiesk, mieszkanie prywatne
Dorposz Chełmiński, mieszkanie prywatne

STWIERDZA

Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Podwiesku, gm. Chełmno.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniach 13.05.2019 r., 14.05.2019 r., 17.09.2019 r. pobrano łącznie 5 prób wody ze stałych monitorowanych punktów zgodności z wodociągu publicznego w Podwiesku gm. Chełmno. Badania próbek wykonano w zakresie dotyczącym wymagań i parame-

wiepodlega

WYDZIAŁ
WYDZIAŁ
WYDZIAŁ

trów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez laboratorium Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu próbki wody pobierano zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmnie. Badania próbek wykonano w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu publicznego w Podwiesku w trakcie roku nie spełniała wymagań cytowanego rozporządzenia w zakresie związków manganu i bakterii grupy coli. Właściciel przed wydaniem decyzji doprowadził jakość wody do zgodnej z wymaganiami. Jakość wody na koniec 2019 roku była zgodna z obowiązującymi przepisami.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie stwierdza **przydatność wody** do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Podwiesku, zarządzanego przez Gminę Chełmno.

Otrzymują:

1. Adresat
2. NHŻ wm
3. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmnie
Mirostawa Dómaradzka
specjalista zdrowia publicznego

tych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez laboratorium Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu próbki wody pobierano zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmnie. Badania próbek wykonano w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A i częścią B załącznika nr 2 do rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

Badania wody przeprowadzone przez właściciela wodociągu w ramach kontroli wewnętrznej wykazały, że woda z wodociągu publicznego w Borównie w trakcie roku nie spełniała wymagań ww. rozporządzenia. W miesiącu maju stwierdzono przekroczenie związków manganu. Wydano stosowną decyzję administracyjną z terminem realizacji 24.06.2019 r. (termin na wniosek strony). Decyzja w dniu 14.06.2019 r. została zmieniona poprzez wydłużenie terminu realizacji do 24.08.2019 r. (na wniosek strony). W dniu 9.09.2019 r. wszczęto postępowanie egzekucyjne, zakończone w dniu 25.09.2019 r.

W grudniu 2019 r. po badaniach wewnętrznych przeprowadzonych przez właściciela wodociągu wszczęto kolejne postępowania w sprawie przekroczeń związków żelaza i mętności. Wydano decyzję administracyjną z terminem realizacji 31.01.2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie stwierdza **warunkową przydatność wody** do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Borównie, zarządzanego przez Gminę Chełmno.

Otrzymują:

1. Adresat
2. NHŻ wm
3. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmnie
Mirostawa Domaradzka
specjalista zdrowia publicznego



**Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Chełmnie**

7. Wychyński
URZĄD GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
WPŁYNĘŁO:

2020-04-09

Zał. Nr 2067



Adres: 86-200 Chełmno, ul. Lunawska 2 A; tel. 056 676 17 00, 056 676 15 13; fax wew. 40; e-mail: psse.chemno@pis.gov.pl

Chełmno, dnia 23 marca 2020 r.

N.HK.4301.2.5.2020

**Gmina Chełmno
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno**

OCENA OKRESOWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu publicznego w Kałdusie gm. Chełmno
za rok 2019

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), biorąc pod uwagę sprawozdania z przeprowadzonych badań jakości wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej oraz nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w niżej wymienionych miejscach:

Kałdus, SUW
Kałdus, mieszkanie prywatne
Starogród, Szkoła Podstawowa

STWIERDZA

Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Kałdusie, gm. Chełmno.

UZASADNIENIE

W ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w dniach 26.02.2019 r., 21.10.2019 r., 22.10.2019 r., pobrano łącznie 5 prób wody ze stałych monitorowanych punktów zgodności z wodociągu publicznego w Kałdusie gm. Chełmno. Badania próbek wykonano w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzeniem Ministra Zdro-

wieczo

wia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 ze zm.).

W ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez laboratorium Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Sp. z o.o. w Grudziądzu próbki wody pobierano zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Chełmnie. Badania próbek wykonano w zakresie dotyczącym wymagań i parametrów objętych monitoringiem zgodnie z częścią A załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.).

Przeprowadzone badania próbek wody wykazały, że woda z wodociągu publicznego w Kałdusie w trakcie roku nie spełniała wymagań cytowanego rozporządzenia w zakresie ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22⁰ C. Wydano decyzję administracyjną, zalecenia wykonano w terminie.

W miesiącu czerwcu badania wewnętrzne próbek wody przeprowadzone przez właściciela wodociągu wykazały przekroczenie bakterii grupy coli. Z uwagi, iż przekroczenie wystąpiło tylko w jednym miejscu, w szkole podstawowa, która w tym czasie była nieczynna odstąpiono od zamknięcie wodociągu. W miesiącu październiku, po badaniach przeprowadzonych przez PPIS, które wykazały przekroczenie zw. manganu i żelaza, wszczęto kolejne postępowania, z terminem realizacji 31.01.2020 r. Do końca 2019 roku nie uzyskano poprawy jakości wody. Z uwagi na powyższe wodociąg publiczny w Kałdusie został oceniony negatywnie.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie stwierdza **warunkową przydatność wody** do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Kałdusie, zarządzanego przez Gminę Chełmno.

Otrzymują:

1. Adresat
2. NHŻ wm
3. aa

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Chełmnie
Mirosława Domaradzka
specjalista zdrowia publicznego