

Chełmno, 10.09.2020 r.

Dotyczy przetargu na: „Remont budynku po Banku Spółdzielczym w Chełmnie z adaptacją na potrzeby Urzędu Gminy Chełmno”.

Przekazuję Państwu skierowane do nas zapytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

W związku z ogłoszonym w/w przetargiem prosimy o uzupełnienie dokumentacji o wymianę stolarki drzwiowej oraz naświetli, jak również okna podawczego Brak określenia parametrów, kolorystyki oraz wymiarów.

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Drzwi do biur o szer. 90 cm. .

Konstrukcja skrzydła: wypełnienie skrzydła stanowi wkład stabilizujący, wzmocniony wewnętrznym ramiakiem. Całość obłożona płytą klejoną wysokiej jakości okleina naturalna. Skrzydła uzupełnione są aluminiowymi, intarsjami w kolorze srebrnym o szerokości 6 mm.

Powierzchnia skrzydła zabezpieczona ekologicznymi lakierami wodnymi, utwardzonymi w technologii UV (półmat).

Akcesoria: zamek z czołem czarny: na klucz zwykły.

Drzwi bezprzylgowe w 2 zawiasy 3D.

Ościeżnica bezprzylgowa.

Kolor dąb satin.

2. Drzwi do pom wc - o szer. 80 cm w świetle typ jw.

Akcesoria: zamek z czołem czarny: na klucz zwykły, z blokadą łazienkowa.

Kolor dąb satin.

3. Okno podawcze (do kasy) 60x100 cm, dwudzielne (dwie równe części), jedna część uchylnorozwierna, kolor biały.

4. Okno podawcze (kuchnia) 80x80, dwudzielne (poziomo), dolna część przesuwana do góry.

5. Naświetla o wysokości 60 cm x 116 cm.

Z wyrazami szacunku

W O J T

mgr inż. Krzysztof Wypij