



URZĄD GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHELMNO
NIP: 875 15 06 510 Regon: 140531447
SG.271.7.2020.MP



Rzeczpospolita
Polska



Województwo
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Chełmno, 19.02.2021 r.

Dotyczy przetargu pn. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii służące do wytwarzania energii elektrycznej na budynkach mieszkalnych oraz na obiektach komunalnych na terenie Gminy Chełmno, edycja III”.

Przekazuję Państwu skierowane do nas zapytania wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Treść pytania:

Prosimy o wyjaśnienia treści SIWZ, PB, STWiOR dot. ww. przetargu:

1. W zapisach odnośnie parametrów technicznych paneli fotowoltaicznych (STWiOR 2.2.5.) są podane określone, swoiste dla określonego typu panela parametry (np. wymiary) . Prosimy o zmianę w zapisach na wartości minimalne lub podanie zakresu.

Mimo, że w SIWZ jest zapis o "równoważności produktów", a panele mają mieć "parametry zbliżone do PB", to jednak podajecie Państwo określone wartości, a zapis jest niejednoznaczny, co oznacza zbliżone w przypadku np. wymiarów?

Odpowiedź Zamawiającego:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie paneli fotowoltaicznych o innej wadze, szerokości i długości w stosunku do danych podanych w dokumentacji przetargowej. Nie określamy w tym zakresie wartości minimalnych i maksymalnych.

2. Zamawiający w zakresie:

- stopnia ochrony puszkii przyłączeniowej IP określa min wartość na 67,
- napięcia mocy maksymalnej V_{mpp} na 33,4
- współczynnik wypełnienia FF (%) na 77.

3. Pozostałe parametry paneli fotowoltaicznych podane w dokumentacji przetargowej, zwłaszcza dotyczące sprawności i mocy są wartościami minimalnymi.

Z wyrazami szacunku

WŁÓDZ J T
mgr inż. Krzysztof Wypij