

Dnia 21-04-2021r. do tut. urzędu wpłynęło pismo, z pytaniami dotyczącymi przetargu „Przebudowa drogi gminnej nr 060153C Dorposz Chełmiński - Podwiesk”
W związku z powyższym przekazuję Państwu odpowiedzi na skierowane do nas zapytania.

1. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną potrzebną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy.

Odp. Zamawiający załączył całą i kompletną dokumentację techniczną. Brak jakichkolwiek dokumentów nie obciążą Wykonawcy.

2. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres wykonywania zadania, a skutki ewentualnych braków nie obciążają Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

Odp. Zamawiający posiada dokumenty zezwalające na realizację inwestycji. Ewentualne braki nie obciążą Wykonawcy oraz zostaną uzupełnione przez Zamawiającego.

3. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu zgodnie z wymaganiami SIWZ, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

Odp. Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w zakresie całego terenu. Ewentualne braki nie obciążą Wykonawcy.

4. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy, obejmujący wszystkie niezbędne działki, na których zgodnie z decyzją administracyjną przewidziano prowadzenie robót drogowych, a ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy.

Odp. Wykonawcy zostanie jednorazowo przekazany cały teren budowy. Ewentualny koszt zajęcia pasa drogowego nie obciążą Wykonawcy.

5. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

Odp. Zarządca drogi nie planuje prowadzenia innych robót w czasie przejęcia placu budowy przez Wykonawcę.

6. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci oraz o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

Odp. W przypadku napotkania kolizji z siecią nieujęta w przedmiarze robót, obowiązek i koszt usunięcia kolizji spoczywa na gestorze sieci. W przypadku wystąpienia ww. kolizji Zamawiający, wydłuży termin realizacji inwestycji stosownie do zaistniałych okoliczności.

7. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SIWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

Odp. W przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu zamówienia określonego w SWZ wraz z załącznikami, stanowiących podstawę wyceny oferty, z których wynika konieczność wykonania dodatkowych robót, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu.

8. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w jakim zakresie przy realizacji projektu Zamawiający będzie wykorzystywał treść/zawartość udostępnionych przedmiarów.

Odp. Przedmiar ma charakter pomocniczy przy realizacji inwestycji.

9. Wykonawca wnosi o podanie wartości szacunkowej zamówienia (z podziałem na części) jaką ustalił Zamawiający na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego (na podstawie kalkulacji Projektanta, kosztorysu inwestorskiego lub innych opracowań).

Odp. Wartości szacunkowej zamówienia zgodnie z kosztorysem wynosi 809 680,35 PLN.

10. Wykonawca wnosi o podanie „orientacyjnej wartości zamówienia” (z podziałem na części) jaką przyjęto na wykonanie prac w planie postępowań o udzielenie zamówień na podstawie Art. 13a. Prawa Zamówień Publicznych lub przesłanie ścieżki dostępu do w/w dokumentu.

Odp. Orientacyjnej wartości zamówienia jaką przyjęto na wykonanie prac to 809 680,35 PLN.

11. Wykonawca wnosi o podanie ilości środków budżetowych (z podziałem na części) jakie Zamawiający zabezpieczył na prace będące przedmiotem postępowania przetargowego.

Odp. Środki budżetowe zabezpieczone na wykonanie prac to 700 000,00 PLN.

12. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, iż, wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz ujęte w dokumentacji projektowej.

Odp. Wszystkie zjazdy indywidualne/zjazdy na posesje zostały uzgodnione z właścicielami przyległych działek oraz zostały ujęte w dokumentacji projektowej.

13. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy OT, przedmiarami a przekrojami poprzecznymi (rys. 4c) dotyczącej grubości warstwy odcinającej na zjazdach. W OT i przedmiarze występuje grubość 5cm, natomiast na przekrojach poprzecznych wskazano wartość 10cm, proszę o doprecyzowanie grubości warstwy odcinającej z piasku.

Odp. Grubości warstwy odcinającej na zjazdach należy wykonać grubości 10 cm.

14. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zgodnie z §4 ust.14 pkt.10 z Projektu Umowy - „Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona

inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektów budowlanych na terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót budowlanych. O terminie przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecny przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu” ma wkalkulować w koszt wykonania prac inwentaryzację obiektów przyległych do inwestycji?

Odp. Wykonawca winien wkalkulować w koszt wykonania prac przedmiotową inwentaryzację obiektów przyległych do inwestycji.

15. Wykonawca, zgodnie z §4 ust.14 pkt.10 z Projektu Umowy, wnosi o wskazanie odległości od inwestycji, która będzie definiować obiekty podlegające inwentaryzacji.

Odp. Należy wykonać w/w inwentaryzację obiektów maksymalnie 5,0m od inwestycji.

16. Wykonawca, zgodnie z §4 ust.14 pkt.10 z Projektu Umowy, wnosi o wyjaśnienie czy inwentaryzacja obiektów oprócz opisu i zdjęć samego obiektu, ma również zawierać opis i zdjęcia poszczególnych pomieszczeń owego obiektu?

Odp. Nie ma konieczności inwentaryzowania poszczególnych pomieszczeń obiektów.

17. Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że warunki gruntowo-wodne, przedstawione w OT odzwierciedlają stan faktyczny, tj. podłoże zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej – grunt klasy G1, a także potwierdzenie, że zaprojektowane konstrukcje nawierzchni wraz z istniejącym podłożem spełniają warunek mrozoodporności.

Odp. Warunki gruntowo-wodne, przedstawione w OT odzwierciedlają stan faktyczny. Podłoże zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej – grunt klasy G1. Zaprojektowane konstrukcje nawierzchni wraz z istniejącym podłożem spełniają warunek mrozoodporności.

18. Zgodnie z OT do PB na przebudowę drogi gminnej nr 060154C Dorposz Chełmiński – Podwiesk oraz przedstawionych w nim podstaw opracowania, Wykonawca zwraca się o przekazanie dokumentu związanego dotyczącego rozpoznania podłoża gruntowego.

Odp. Została przeprowadzona wizja lokalna podczas której dokonano rozpoznania podłoża gruntowego.

19. Zgodnie z SST D.02.01.01 oraz D.02.03.01, Wykonawca wnosi o sprecyzowanie czy nie występująca w przekrojach poprzecznych ani opisie technicznym do PB - geowłóknina drenarsko-separacyjna opisana w pkt.2.1 powyższych specyfikacji, ma zostać wbudowana? Jeżeli tak proszę o zaktualizowanie projektów o ww. sortyment a także wskazanie pozycji przedmiarowej w której ilość prac odzwierciedlać będzie rzeczywisty zakres do wykonania. Wykonawca wnosi o sprecyzowanie w których miejscach owa geowłóknina ma zostać wbudowana, proszę podać konkretną ilość przedmiarową.

Odp. Określona w specyfikacji geowłóknina drenarsko-separacyjna nie ma zostać wbudowana.

20. Zgodnie z SST D.02.01.01 oraz D.02.03.01, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że geowłóknina drenarsko-separacyjna ma spełniać wymagania takie jak przedstawione w pkt. 2.1 powyższych specyfikacji.

Odp. Nie dotyczy.

21. Wykonawca wnosi o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome.

Odp. Wymagany okres gwarancji na oznakowanie poziome – min. 3 lata zgodnie z dokumentacją przetargową.

22. Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy w oferowanej cenie należy ująć pielęgnację zieleni? W przypadku odpowiedzi twierdzącej wnosimy o określenie czasu pielęgnacji.

Odp. Inwestycja nie obejmuje pielęgnacji zieleni.

23. Wykonawca wnosi o doprecyzowanie ilości znaków pionowych, występuje rozbieżność pomiędzy OT a projektem SOR.

Odp. Organizacja ruchu na przedmiotowym odcinku drogi jest istniejąca. Z opisu technicznego wynika, że należy wymienić trzy znaki. Pozostałe określone w SOR są istniejące i nie wymagają wymiany.

W Ó J T

Krzysztof Wypij