

Chełmno, dnia 26-04-2021r.


RBG.DR.271.5.2021.WS

Dnia 23-04-2021r. do tut. urzędu wpłynęło pismo, z pytaniami dotyczącymi przetargu „Przebudowa drogi gminnej nr 060153C Dorposz Chełmiński - Podwiesk”
W związku z powyższym przekazuję Państwu odpowiedzi na skierowane do nas zapytania.

1. Według przekrojów konstrukcyjnych warstwa odsączająca z piasku na zjazdach ma być grubości 10cm, natomiast według przedmiaru i opisu technicznego warstwa odsączająca z piasku na zjazdach ma mieć grubość 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie.
Odp. Grubości warstwy odcinającej na zjazdach należy wykonać grubości 10 cm.
2. Czy zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego?
Odp. Zamawiający będzie wymagał stabilizacji punktów granicznych pasa drogowego.
3. Prosimy o wskazanie miejsca wywozu nadmiaru gruntu.
Odp. Miejsca wywozu nadmiaru gruntu ustala Wykonawca.
4. Czy Zamawiający będzie wymagał zapisów SST nr D-M-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 7.4 Wagi i zasady ważenia (dostarczenie i zainstalowanie urządzeń wagowych)?
Odp. Nie są wymagane w/w zapisy SST.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a,

W Ó J T

mgr inż. Krzysztof Wypij