

Gmina Chełmno

ul. Dworcowa 5

86-200 Chełmno

RSO.UE.271.3.2021.EM

Chełmno, 19.07.2021 r.

Dotyczy przetargu pn. **„Budowę boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą uzupełniającą w miejscowości Podwiesk”**

Przekazuję Państwu odpowiedź na skierowane do nas zapytanie:

Treść zapytania:

Zwracamy się z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji do przetargu na: „Budowę boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą uzupełniającą w miejscowości Podwiesk”

Zgodnie z Opiszem Technicznym str. 4 Zamawiający wymaga dla nawierzchni poliuretanowej dołączenia do oferty poniższych dokumentów:

- a) Aktualne badania na zgodność z normą PN-EN 14877:2014-02 potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni,
- b) Karta techniczna systemu oferowanej nawierzchni z poliuretanu potwierdzona przez producenta nawierzchni,
- c) Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni,
- d) Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
- e) Aktualny Certyfikat FIBA potwierdzający przydatność nawierzchni do gry w koszykówkę
- f) Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne
- g) Badanie na obecność wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA)

W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający będzie wymagał złożenia wraz z ofertą dokumentów wskazanych w Opisie technicznym str. 4

Odpowiedź Zamawiającego:

Potwierdzam konieczność złożenia wraz z ofertą w/w dokumentów.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Wypij

Wójt Gminy Chełmno