



Chełmno, 29.06.2022 r.

RSO.UE.271.1.2022.SP

Dotyczy przetargu pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Dobra**”.

Wyjaśnienia Zamawiającego do SWZ:

1. Zamawiający przedkłada zaktualizowany wykaz stolarki okiennej i drzwiowej.
2. Skrzydła drzwiowe muszą zostać zamontowane z ościeżnicami regulowanymi, systemowymi, okuciami i zamkami.
3. Wykonawca na etapie realizacji przedmiotu zamówienia przedstawi Zamawiającemu min. 3 wersje do wyboru.
4. Zamawiający informuje, że podbudowę pod kostkę betonową o grubości 20 cm należy wykonać z kruszywa łamanego.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Wypij

Wójt Gminy Chełmno