



Chełmno, 29.06.2022 r.

RSO.UE.271.1.2022.SP

Dotyczy przetargu pn. „**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowe Dobra**”.

Przekazuję Państwu odpowiedź na skierowane do nas zapytanie:

Treść zapytania:

Proszę o zajęcie stanowiska na poniższe informacje:

1. Brak w przedmiarze robót elementów sieci wodociągowej 110 mm
 - wykopy, zasypanie, zagęszczenie
 - przewiert sterowany L-21,9 mb
 - sieć wodociągowa 110 mm L-88,8 mb
 - hydrant nadziemny DN80 z wyposażeniem
 - nawiertka na istniejącym wodociągu
 - próby szczelności, płukanie
2. Brak w przedmiarze robót nawiertki na przyłączy do budynku.
3. Brak w przedmiarze robót zbiornika bezodpływowego 10 m³
4. Brak w dokumentacji schematu technologii kotłowni z pompą ciepła
5. Brak w przedmiarze robót elementów kotłowni z pompą ciepła
 - bufor
 - rurociągi (jaki materiał?, średnice?)
 - zawory odcinające
 - zawory zwrotne
 - filtry
 - zawory bezpieczeństwa
 - izolacje rurociągów
 - rurociągi chłodnicze
 - izolacja rurociągów chłodniczych
6. Brak w przedmiarze robót rozdzielaczy z szafkami o.p. (1 rozdzielacz 6-ob. na 215 m² powierzchni o.. ???!),
7. Według dokumentacji rozstaw rurociągów ogrzewania podłogowego 100 mm, 150 mm - w przedmiarze robót - 150 mm, 225 mm - proszę o sprecyzowanie
8. Brak w przedmiarze robót elementów instalacji wentylacyjnej:
 - okapów
 - kanałów wentylacyjnych
 - wyrzutni ściennych

- nawiewów sufitowych

Pytanie

Jaki zakres robót należy wycenić?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy wykonać wszystkie wyżej wymienione elementy, zgodnie z dokumentacją techniczną, a nie przedmiarem. Schemat technologii kotłowni z pompą ciepła został załączony do dokumentacji technicznej.

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Wypij

Wójt Gminy Chelmno