

Dotyczy zapytania ofertowego **Remont pomieszczenia usługowo – handlowego i biurowego**

Przekazuję Pani odpowiedź na skierowane do nas zapytanie:

Treść pytania

1. Proszę o określenie materiału z jakiego należy dostarczyć parapety.
2. Proszę o określenie kolorów oraz wymiarów stolarki okiennej PCV i drewnianej oraz drzwiowej oraz witryn. Dodatkowo proszę określić z jakiego materiału mają być drzwi i futryna, oraz czy futryna ma być kątowna czy obejmująca.
3. Proszę o określenie wymiarów wylazu piwnicznego
4. Izolacja z wełny mineralnej od spodu - czy należy przyjąć układanie wełny między belkami stropowymi czy wełna ma być klejona do spodu stropu? Jakiej grubości wełnę przyjąć do wyceny.
5. Jaki przekrój belek stropowych drewnianych przyjąć do wyceny?
6. Panele podłogowe proszę o określenie parametrów (klasa ścieralności, grubość, czy mają mieć V fugę 2 lub 4 stronną)
7. Czy do paneli podłogowych należy wykonać listwy przypodłogowe? Jeśli tak to z jakiego materiału.
8. W zakresie przedmiaru robót jest zmycie farby i gruntowanie ścian w ilości 117,144m² oraz tylko 98,448m² malowania ścian. Czy ilość robót malarskich nie powinna być co najmniej taka sama jak powierzchnia gruntowana? Dodatkowo jest do wykonania 88,144m² suchych tynków, dla których nie ma żadnych powłok wykończeniowych w przedmiarze. Proszę o weryfikację przedmiaru.

Odpowiedz Zamawiającego

Ad. 1 – parapety zewnętrzne blacha ocynk, parapety wewnętrzne PCV

Ad. 2 – kolor biały, wymiary zgodnie z przedmiarem drzwi, futryna kątowna drewno

Ad. 3 – 90x60

Ad. 4 – ułożenie między belkami , wełna o grubości 10 cm.

Ad. 5 – 12x12

Ad. 6 – bez fugi C5

Ad. 7 – Tak PCV

Ad. 8 – wymiary podane w przedmiarze są poprawne

Z wyrazami szacunku

Krzysztof Wypij

Wójt Gminy Chełmno


mgr inż. Krzysztof Wypij