



PAŃSTWOWY  
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W CHEŁMNIE

RBA WOD

URZĄD SANITARNY CHEŁMNIE  
ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno

W P R Y N Ę Ł O:

2023 -09- 15

Zał..... Nr..... 4215

Znak sprawy: N.HŚ.4301.1.63.2023

Chełmno, dnia 14 września 2023 r.  
Egz. nr 1

Gmina Chełmno  
ul. Dworcowa 5  
86-200 Chełmno

### Ocena cząstkowa wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z badania wody z *wodociągu publicznego w Podwiesku* gm. Chełmno - sprawozdanie z badań wewnętrznych nr 6500/2023 z dnia 14.08.2023 pobranej 08.08.2023 r. (punkt zgodności: Łęg- mieszkanie prywatne) wykonanym w ramach monitoringu kontrolnego przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnię Ścieków Sp. z o.o. w Grudziądzu

stwierdza  
**warunkową przydatność wody do spożycia.**

#### Uzasadnienie:

Na podstawie ww. sprawozdania z badania wody przesłanego przez Gminę Chełmno, w zakresie kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie stwierdził **warunkową** przydatność wody do spożycia przez ludzi. W dniu 14.09.2023 r. PPIS w Chełmnie wydał decyzję nr 38/2023 stwierdzającą **warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi** z ww. wodociągu do dnia **30.11.2023 r. przy zachowaniu maksymalnej dopuszczalnej wartości**: manganu na poziomie nie wyższym niż **520 µg/l**.

Woda nie spełnia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Ocena niniejsza jest ważna do czasu przeprowadzenia następnych badań wody z tego urzędnia.

Wyk. w 1 egz.

Otrzymują:

1. Adresat- elektronicznie [urząd@gmina-chełmno.pl](mailto:urząd@gmina-chełmno.pl)
2. aa – egz. nr 1

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Chełmnie

Mirosława Domaradzka  
Specjalista Zdrowia Publicznego